



Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 775

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΕΩΦ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5,
157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
☎ (210) 772 1212, Fax (210) 772 1302
Email: ekontou@central.ntua.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Αριθμός Δοκιμής : **02/2013**

Εντολέας:

ΚΕΤΕ Α.Ε.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΙ.ΠΑ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Τ.Κ. 61200, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ 099358999, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ : 23430 20280, fax: 23430 20289

Ημερομηνία παραλαβής δοκιμών: 4/10/2012 και 17/10/2012
Ημερομηνία εκτέλεσης δοκιμών: 12/10/2012 και 19/10/2012

Χαρακτηριστικά του δοκιμίου:

**ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "SYMMETRICO"**

Είδος δοκιμής: Καθορισμός και κατάταξη της ακεραιότητας και της πυραντίστασης πυράντοχης πόρτας, εκτεθειμένης σε φλόγα από τη μια πλευρά, σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 1634-01 σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές EN 1363.01, EN 1363.03.

Κατάταξη : Σύμφωνα με την παράγραφο 7.5 της προδιαγραφής EN13501-2 η κατάταξη του δοκιμίου είναι η ακόλουθη:

Θέση Α		EI ₂ 60	CATEGORY B
Θέση Β		EI ₂ 60	CATEGORY B

Η Διευθύντρια Διασφάλισης
Ποιότητας

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Ε. Κοντού – Δρούγκα
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Σ. Κ. Κουρκουλής
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.